

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ^{Производитель продукции}
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»
(ИЦ ВА ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»)

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU.0001.21MB06
Действителен до 03.02.2016г.

Адрес: 127566, Россия, г. Москва,
Высоковольтный проезд, 13



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного
центра высоковольтной аппаратуры
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В.В.Бойков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 017 - 265 - 2014

Объект испытаний	Главный распределительный щит R5CQE.RAM power 6300/100 УХЛ4 (зав.№ФН.2014-8508-000) на номинальное напряжение 380 В, номинальный ток 6300 А, номинальный кратковременно допустимый ток 100 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4, с автоматическим выключателем Masterpact, с принудительной вентиляцией.
Технические условия	ТУ 3430-001-57922896-2014
Изготовитель объекта испытаний	ЗАО «ФОРУМ Нева»
Заказчик на проведение испытаний	АО «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»)
Цель испытаний	Подтверждение показателей назначения в части проверки предельных значений превышения температуры
Нормативный документ, на соответствие которому проводились испытания	ГОСТ Р 51321.1-2007 п.п. 7.3, 8.2.1.
Место проведения испытаний	ИЦ ВА ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Дата поступления образца	11.11.2014
Дата проведения испытаний	21.11.2014
Договор на проведение испытаний	23-БТ-14, этап 3
ПРОТОКОЛ СОДЕРЖИТ:	Всего листов: 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Образец главного распределительного щита R5CQE.RAM power 6300/100 УХЛ4 (зав.№ФН.2014-8508-000) на номинальное напряжение 380 В, номинальный ток 6300 А, номинальный кратковременно допустимый ток 100 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4, с автоматическим выключателем Masterpact, с принудительной вентиляцией, код ОКП 34 3400, выпускаемый ЗАО «Форум Нева» по ТУ 3430-001-57922896-2014, соответствует в части проверки предельных значений превышения температуры при номинальном токе 6300 А ГОСТ Р 51321.1-2007 п.п.7.3, 8.2.1	
Заведующий лабораторией больших токов	<i>kal</i> А.В.Носков

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец главного распределительного щита R5CQE.RAM power 6300/100 УХЛ4 (зав.№ФН.2014-8508-000) на номинальное напряжение 380 В, номинальный ток 6300 А, номинальный кратковременно допустимый ток 100 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4, с автоматическим выключателем Master-pact, с принудительной вентиляцией, код ОКП 34 3400, выпускаемый ЗАО «Форум Нева» по ТУ 3430-001-57922896-2014, соответствует в части проверки предельных значений превышения температуры при номинальном токе 6300 А ГОСТ Р 51321.1-2007 п.п.7.3, 8.2.1

10. НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ГОСТ Р 51321.1-2007

Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично.
Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 50030.2-99

Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Инженер

Ю.Е.Лысков

Инженер

О.И.Махлова

Инженер

Л.Н.Лупарева

СОГЛАСОВАНО:

Ответственное лицо за фонд
нормативных документов

Е.Г.Григорьева

Ответственное лицо за метрологическое
обеспечение испытаний

В.И.Рогожин