

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н06994

Срок действия с 06.07.2018 по 05.07.2021

№ 0245549

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ КОРПУСА СБОРНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ДЛЯ
НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ SQE. Серийный выпуск по ТУ 3430-030-47022248-2011.

код ОК 27.12.31.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
(Код IP55; IP65)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Система 5». ОГРН: 1046900053562, ИНН: 6901059040, КПП: 695001001. Адрес: 170017, РОССИЯ, Тверская область, г.Тверь, проезд Мелиораторов, д.15.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). ОГРН: 1026900516390, ИНН: 6905062011, КПП: 695001001. Адрес: 170017, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, дом 15, телефон/факс: (4822) 33-28-81; 33-28-82; 33-28-83, адрес электронной почты: tver@dkc.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 003/S-06/07/18 от 06.07.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации